

## Centralita de Gas

**GS300M**



De la elegancia y del prestigio que desde siempre distingue a la **BEINAT S.r.l.** y del concepto de "home fitness" nace la nueva **GS300M**, la cual tiene la prerrogativa de poder controlar, gracias a la posibilidad de conectar de **1 a 3 sondas** a distancia, la presencia de **Gas Tóxico y Explosivo**.

Para crear un sistema completo de supervisión y control equipado con una alta flexibilidad se ha apoyado en un microprocesador. Gracias a las últimas innovaciones técnicas en software de control, la centralita es idónea para: empleo civil, aplicaciones industriales y aparcamientos.

La centralita presenta dos niveles de peligrosidad, que son:

**I NIVEL, 1ª. Pre-alarma.** Está fijado para todas las sondas al 8% del L.I.E. (120ppm)

**II NIVEL, 2ª. Pre-alarma.** Está fijado para todas las sondas al 13% del L.I.E. (200ppm)

**III NIVEL, Alarma general.** Está fijado al 20% del L.I.E. (300ppm)

Otras soluciones técnicas convierten a esta centralita en extremadamente versátil y segura; por ejemplo a través de micro interruptores internos es posible:

**Activar** o eliminar la sonda cuando no está instalada o está en avería.

**Seleccionar** que tipo de gas se debe controlar, ya sea tóxico o explosivo.

**Escoger** el funcionamiento del relé de alarma, entre impulsos o funcionamiento continuo

**Selección** de la seguridad positiva

La presencia de un botón pulsador TEST facilita el control total de la **GS300M** controlando la eficiencia de la centralita también las sondas conectadas

La estructura externa IP44 ha sido estudiada para instalaciones en pared o mediante los accesorios (opcional) en cuadros eléctricos.

Además de la señalización luminosa de alarma está prevista de un buzzer interno.

**Guía de uso e instalación**

**Firmware Versión 6.0**

**CONFORME A**

**EN 50194**

**EN 50291**

**EMC EN50270**

### Nota importante

Antes de conectar el equipo, se recomienda leer atentamente el libro de instrucciones y conservarlo para futuras consultas. También se recomienda de realizar correctamente las conexiones eléctricas según el plano adjunto y las normas vigentes del país

## Precauciones

**ASEGURARSE** de la integridad de la centralita, después de haberla extraído de la caja. Verificar que el gas descrito en la etiqueta de la caja, se corresponde al tipo de gas a controlar. Cuando se efectue la conexión eléctrica, seguir atentamente el esquema. Todo uso distinto de aquel para el cual el equipo ha sido diseñado, se considerara impropio, por lo cual **BEINAT S.r.l.**, declina toda responsabilidad de eventuales daños causados a personas, animales o cosas.

**IMPORTANTE:** La prueba de funcionamiento, no debe efectuarse con la llave de paso de gas, ya que esto no garantiza la concentración correcta de gas, para activar la alarma general.

### INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

La instalación de la centralita **GS300M**, su mantenimiento ordinario y extraordinario (1 vez al año) y la puesta fuera de servicio al finalizar el periodo de funcionamiento garantizado por el constructor, deberá realizarse por personal especializado y autorizado.

Para conseguir un funcionamiento largo y satisfactorio de su centralita digital **GS300M**, tenga presente siempre las siguientes instrucciones

#### No mojarla

La centralita no es impermeable, si se sumerge en agua o esta expuesta a un alto grado de humedad, sufrirá importantes daños.

#### No dejarla caer

Fuertes golpes o caídas durante el transporte o la instalación pueden dañar el equipo.

#### Evitar cambios bruscos de temperatura

Variaciones improvisadas de temperatura, pueden provocar la formación de condensaciones y la centralita puede dejar de funcionar correctamente.

#### Limpieza

No limpiar nunca el equipo, con productos químicos. Si es necesario realizarlo con un paño ligeramente húmedo.

#### Eliminación del aparato

En cuanto a la conservación, protección y mejora de la calidad ambiental, así como para la protección de la salud humana, la utilización prudente y racional de los recursos naturales, el dispositivo cae en la disposición de los equipos electrónicos, por lo que no se puede desechar junto con la basura doméstica.

El usuario tiene la obligación de separar la unidad del resto de residuos para asegurar que se recicla de una manera segura de preservar el medio ambiente.

Para más detalles sobre los sitios que participan en la recogida, contactar la autoridad local o con el vendedor de este producto.

## Características Técnicas

Alimentación primaria .....	230 VAC	50 Hz $\pm$ 10%
Alimentación secundaria mediante batería <b>Máx 2.2Ah (Opcional)</b> .....	12 VDC	$\pm$ 10%
Carga batería <b>Max. 2,2Ah</b> .....	Controlada	
Absorción .....	11 W	Max 230VAC
Absorción .....	6 W	Max @ 12 VDC
Intensidad máx en relé 1ª pre-alarma Gas .....	10A 250V resistivos	– 5A 30V cc resistivos
Intensidad máx en relé 2ª pre-alarma Gas .....	10A 250V resistivos	– 5A 30V cc resistivos
Intensidad máx en relé alarma General .....	10A 250V resistivos	– 5A 30V cc resistivos
Intensidad máx en relé de Avería .....	10A 250V resistivos	– 5A 30V cc resistivos

1ª Pre-alarma .....	fijada al 8%(120ppm ref.CO) del LIE
2ª Pre-Allarma .....	fijada al 13%(200ppm rif.CO) del LIE
Alarma General .....	fijada al 20% (300ppm rif.CO) del LIE
Zonas .....	3
Numero de sondas Gas .....	3
Tipo de Sonda Gas conectable .....	Semiconductora, Catalítica, Celda electroquímica, Pellistor





Microinterruptor para incluir-excluir sondas .....	3
Incidencias detectadas por el circuito de avería.....	Interrupción, Cortocircuito, Desgaste
Señal de entrada .....	4 – 20 mA sobre 220 Ohm
Precisión del equipo .....	1% f.e.
Tiempo de respuesta .....	< 2 seg.
Unidad de control .....	Microprocesador
Temperatura de funcionamiento .....	-10° a +60°C
Tiempo de calentamiento (destelleante) .....	90 segundos
Test manual .....	Incorporado
Máxima distancia entre la sonda y la centralita .....	100 m
Sección del cable de conexión a las sondas .....	1 mm <sup>2</sup>
<b>Conexión: El cable de conexión de la sonda , no debe ser conducido junto a cables de potencia</b>	
<b>Si los cables se colocan junto a los cables de potencia se debe utilizar un cable blindado</b>	
Dimensiones.....	144x144x108
Grado de protección .....	IP44
Compatibilidad electromagnética CE .....	EN50270

Sondas	SENSOR	GRADO Protec	GAS Detectado	CAMPO Trabajo Sensor	SALIDA	PRECIS.	AUTO Tarable	RELE'
<b>SG500</b>	Catalítico	IP30	CH4-GLP	0÷100% LIE	4÷20 mA	±5 %	NO	NO
<b>SG544</b>	Catalítico	IP44	CH4-GLP	0÷100% LIE	4÷20 mA	±5 %	NO	NO
<b>SGM595</b>	Catalítico	IP55	Ver Listín	0÷100% LIE	4÷20 mA	±5 %	SI	NO
<b>SGM595/A</b>	Catalítico	IP65	Ver Listín	0÷100% LIE	4÷20 mA	±5 %	SI	NO
<b>SGM533</b>	Catalítico	IP55	Ver Listín	0÷100% LIE	4÷20 mA	±5 %	SI	SI
<b>SG800</b>	Catalítico	IP65	Ver Listín	0÷100% LIE	4÷20 mA	±5 %	SI	SI
<b>HCF100</b>	SemiConduct	IP55	FREON	0÷300% ppm	4÷20 mA	±5 %	NO	SI
<b>SG895</b>	Catalítico	ATEX	Ver Listín	0÷100% LIE	4÷20 mA	±5 %	SI	NO
<b>SG580</b>	Catalítico	IP65	Ver Listín	0÷100% LIE	4÷20 mA	±5 %	NO	NO
<b>SGF100</b>	Catalítico	IP64	METANO	0÷100% LIE	4÷20 mA	±5 %	SI	SI
<b>SGF102</b>	Catalítico	IP64	GLP	0÷100% LIE	4÷20 mA	±5 %	SI	SI
<b>SGF104</b>	Óptico Fluo	IP64	Oxígeno	In %	4÷20 mA	±5 %	SI	SI
<b>SGF106</b>	SemiConduct	IP64	FREON	0÷300% ppm	4÷20 mA	±5 %	SI	SI
<b>SGF108</b>	Electroquímica	IP64	H2S	0÷300% ppm	4÷20 mA	±5 %	SI	SI
<b>SGF110</b>	Electroquímica	IP64	CO	0÷300% ppm	4÷20 mA	±5 %	SI	SI
<b>SGF112</b>	Catalítico	IP64	Hidrógeno	0÷100% LIE	4÷20 mA	±5 %	SI	SI
<b>CO100r</b>	Electroquímica	IP55	CO	0÷300% ppm	4÷20 mA	±5 %	SI	SI
<b>CO100Ar</b>	Electroquímica	IP65	CO	0÷300% ppm	4÷20 mA	±5 %	SI	SI
<b>SG800<sup>duct</sup></b>	Catalítico	IP65	CH4-GLP	0÷100% LIE	4÷20 mA	±5 %	SI	SI
<b>CO200<sup>duct</sup></b>	Electroquímica	IP65	CO	0÷300% ppm	4÷20 mA	±5 %	SI	SI



**Advertencia**
**ATENCIÓN acciones a realizar en caso de alarma**

- 1) Apagar todas las llamas libres
  - 2) Cerrar la llave principal de paso de gas natural o la llave de la botella de GLP
  - 3) No encender o apagar luces, no accionar aparatos o dispositivos alimentados eléctricamente
  - 4) Abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación del ambiente.
- Si** la alarma cesa, es necesario identificar el motivo que la ha provocado y obrar en consecuencia.
- Si** la alarma continúa y la causa de la presencia de gas no se puede identificar o eliminar, abandone el inmueble y desde el exterior, avise a un servicio de emergencia.
- IMPORTANTE:** La prueba de funcionamiento no debe realizarse con la llave de gas porque esto no garantiza una concentración suficiente para activar la alarma general.

**La instalación del detector, no exonera de..** ....El cumplimiento de todas las reglamentaciones aplicables a este tipo de instalaciones y al uso destinado de los aparatos a gas. La ventilación del local y la descarga de los productos de la combustión, prescritos en las normas **UNI/EN**



## Indicaciones de los componentes



**1)- Led ON.** Se enciende cuando es conectada la tensión de red. Al encenderse este led destella por 1 minutos aprox. tiempo de precalentamiento del sistema.

**Cuando el LED parpadea la GS300M no puede detectar la presencia de gas.**

**2)- Led de batería.** Se enciende cuando el aparato es alimentado a batería. Cuando el Led inicia el destello la batería está descargada.

**3)- Led de Overload, la iluminación del led Bateria opcional** , indica que la bateria esta conectada de forma equivocada o tiene un consumo anormal.

**4)- Led de Overload, la iluminación del led Probes,** indica un corto circuito o un consumo elevado de corriente de la sonda

**5)- Led de 1ª pre-alarma.** Este led se ilumina cuando el nivel de concentración de gas ha llegado a la concentración del 8% del LIE y cierra el contacto del relé del **primero pre-alarma**

**6)- Led de 2ª pre-alarma.** Este led se ilumina cuando el nivel de concentración de gas ha alcanzado una concentración del 13% del LIE o 20 ppm y cierra el contacto del relé del **según pre-alarma**

**7)- Led de Main Alarm** (alarma general), este led se ilumina cuando el nivel de la concentración del gas ha alcanzado el 20% del LIE o de 300 ppm. Cierra el contacto del relé de **Alarma General**.

**8)- Led de Memoria de alarma Zona.** El encendido de este led indica la zona en la cual se ha producido la alarma.

**9)- Led gas explosivo.** Estos leds se iluminan cuando el micro interruptor interno de la zona asociada esta conmutado en la posición de GAS.

**10)- Led Fault** (avería), este led destella, cuando la sonda conectadas esta agotada, si el cable de conexiones de las sondas esta cortado o que se ha efectuado un error de conexionado.

**11)- Led gas tóxico.** Estos leds se iluminan cuando el micro interruptor interno de la zona asociada este conmutado en la posición CO.

**12)- Leds ESCALA DE DETECCIÓN DE GAS.** Estos leds se encienden en secuencia en base al aumento del nivel de gas en el ambiente.

**a)** Cuando se enciende el primer led la concentración de gas ha llegado al 8% del L.I.E. y cierra el contacto del relé del primero pre-alarma.

**b)** Cuando se enciende el segundo led la concentración de gas ha llegado el 13% del L.I.E. y cierra el contacto del relé del según pre-alarma.

**c)** Cuando se enciende el tercer led la concentración de gas ha llegado el 20% del L.I.E. y cierra el contacto del relé de ALARMA GENERAL

**13)- Pulsador de Reset.** Se pulsa el botón para borrar todas las memorias.

**14)- Pulsador de TEST.** Oprimiendo este pulsador de test continuamente, se obtiene la simulación de una perdida de gas. Haciendo esto, se iluminaran en secuencia todos los leds de señalización de pre-alarma y de alarma general, conmutando los relés asociados.

## Conexión eléctrica

### ATENCIÓN

Antes de efectuar las conexiones a la red eléctrica, asegurarse que la tensión sea la adecuada. Seguir atentamente las instrucciones y realizar el conexionado, respetando las Normas Vigentes, teniendo presente que el cable de conexión de la señal es recomendable instalarlo separado del resto del cableado de potencia.


### Atención !

Los contactos del relé mostrado son libres de tensión


### Leyenda de los interruptores de configuración

- S1)** grupo de interruptores reservado a la sonda N° 1  
**S2)** grupo de interruptores reservado a la sonda N° 2  
**S3)** grupo de interruptores reservado a la sonda N° 3

- 1) Selección de la seguridad positiva  
 2) Modo de trabajo del relé de alarma general




### Esquema de principio de regleta relé



### Conexión de las sondas y eventual batería


### ATENCIÓN

Las conexiones de la batería no debe superar 2 metros de longitud




## Conexión eléctrica


### Electroválvula Normalmente Cerrada Sin Seguridad Positiva




### Electroválvula Normalmente Cerrada Con Seguridad Positiva



### Conexión de una Electro válvula NC y de grupos Acústicos Alimentados a 12 VDC



Conexión de una Electroválvula NC Sin Seguridad Positiva y de grupos Acústicos Alimentados a 12 VDC





## Descripción de los Microinterruptores

### Eliminación o desinstalación de una sonda

La centralita tiene tres microinterruptores uno para cada zona.

La centralita tiene un microinterruptor, **el número 1**, para activar o desactivar la sonda conectada.

El microinterruptor se utiliza para desconectar la sonda en caso de avería.

### Selección del tipo de gas monitorizado por cada zona

La centralita tiene tres microinterruptores uno para cada zona.

La centralita tiene un microinterruptor, **el número 2**, para seleccionar la lectura del tipo de gas de la sonda conectada debe monitorear.

Moviendo el interruptor en **ON** obtendrá la lectura LEL.

Moviendo el interruptor en **OFF** obtendrá la lectura en ppm,

**Gases explosivos**

**Gases tóxicos**


Microinterruptor **(1)** para activar o desactivar la sonda de la zona deseada.

En la posición **ON activada** En la posición **OFF desactivada**.

Microinterruptor **(2)** para seleccionar el tipo de gas monitoreada la zona deseada

Posición **ON** lectura en L.I.E - **Gas explosivo**

Posición **OFF** lectura en ppm - **Gas tóxico**



### Modo de trabajo del relé de Alarma General

Microinterruptor **1**  
Seguridad positiva  
Microinterruptor **2**  
Modo de trabajo del relé Alarma General



### Microinterruptor 1 – Selección de la seguridad positiva

Posición **ON** Se activa la función de seguridad positiva

El relé se excita después de realizar la etapa de la espera y conmuta cuando la **GS300M** es en alarma general

Posición **OFF** Se desactiva la función de seguridad positiva

El relé se excita sólo cuando La **GS300M** entra en alarma general

### Microinterruptor 2 – Modo de trabajo del relé de Alarma General

Posición **ON** (continuo) El relé permanece cerrado, hasta que se oprima el pulsador de **RESET**

Posición **OFF** (impulso) El relé permanece cerrado durante 5 segundos después se abre

## Instalación y Ubicación de las sondas

Uno de los elementos absolutamente esenciales para el correcto funcionamiento de la **GS300M** es su correcta instalación.

Siguiendo las indicaciones de este apartado, se obtendrá una elevada precisión, unido a una ausencia total de falsas alarmas.

La **GS300M** es apta para ser montada sea externamente o montada en panel de cuadros eléctricos, en este último caso es necesario un adaptador ( que se provee como optional)

En el momento de la instalación, se deberá tener la oportuna diligencia que un equipo electrónico requiere.

- Instalar el equipo alejado de fuentes de calor excesivas
- Evitar que cualquier liquido pueda derramarse sobre la **GS300M** , recordando que su estructura externa tiene un grado de protección IP44 (cuando se instale en el cuadro eléctrico, tomara el grado de protección de este último)

**Las sondas Gas** que pueden conectarse a este equipo, son de diversos tipos y deberán posicionarse a diversas alturas, en base al tipo de gas a detectar.

Estas alturas són:

- **30 cm** del punto más bajo del pavimento **para gases pesados (GLP, etc)**
- **30 cm** del punto más alto del techo **para gases ligeros (Metano, G.Natural, etc)**
- **160 cm** del punto mas bajo del pavimento **para gas volátil (CO, etc)**

**Es importante recordar que las sondas a distancia deben instalarse teniendo en cuenta que:**

- 1)** La sonda **no deberán** emplazarse junto al aparato a controlar (caldera, quemador, cocina industrial, etc) sino en la parte opuesta.
- 2)** La sonda **no deberá** estar rodeada de humos, vapores o fuertes corrientes de aire que puedan falsear la detección.
- 3)** La sonda **no deberá** ser emplazada cerca de fuentes de calor, ventiladores o aspiradores.  
Es necesario recordar que el sensor de gas que va montado en el interior de la sonda es un componente con caducidad, con una vida media variable entre 5 y 10 años (ver la tabla adjunta), por tanto transcurrido dicho periodo, se deberá proceder a su sustitución.
- 4)** El control del funcionamiento y mantenimiento y / o extraordinaria **debe estar esguite** menos una vez por año. Es bueno de controlar el reporte de avería  
Cuando se ilumine el led de avería es necesario efectuar la sustitución de la sonda por un técnico especializado.

### INSTALACIÓN DE LA SONDA DE GAS



## CONEXIÓN

- 1) Conectar la tensión, montando el oportuno interruptor externo, que deberá estar provisto de un fusible de protección.
- 2) Se notara la iluminación rotatoria de algunos leds, durante aproximadamente 20 segundos.
- 3) La pantalla empezara la cuenta atrás que dura aproximadamente 90 segundos (precalentamiento), al finalizar, la centralita estará lista para detectar.
- 4) Manteniendo oprimido el pulsador de TEST, se obtiene la simulación de una perdida de gas y la centralita realiza las siguientes operaciones

a) Se ilumina el led del 13% del LIE o bien 200 ppm (referido al CO), también el led de pre-alarma y conmuta el relé de 2ª concentración y el buzzer emitirá un sonido con frecuencia lenta

b) Sucesivamente se ilumina el led del 20% del LIE o bien 300 ppm (referido al CO), también el led de MAIN ALARM (Alarma general). Además del relé de pre-alarma, se activa el relé de alarma general. El led MAIN ALARM (alarma general) empieza a destellar. El buzzer cambia el sonido con una frecuencia más alta.

5) Para completar la prueba, leer atentamente el manual de instrucciones de la sonda y proceder al test de cada sonda, emitiendo gas con un botellín de pruebas.

6) Para simular una **AVERIA** de zona es suficiente desconectar el cable de retorno de una de las sondas o de todas cuatro. La centralita realizara las siguientes operaciones:

- Se iluminara de forma centellante el led de Averia (FAULT) y el led de Alarma General (MAIN ALARM)
- El buzzer emitirá un sonido continuo
- El relé de AVERIA y el relé de ALARMA GENERAL se activaran

Volver a conectar el cable de retorno de la sonda y oprimir el pulsador de RESET para reiniciar el funcionamiento de la centralita

### Antes de avisar a un técnico , verificar que .....




#### - Si el aparato no se ilumina

Verificar que la tensión 230 VAC llega correctamente. Si lo alimenta con batería, que la tensión a 12 VDC llega correctamente

#### - Si se ilumina el led de Avería

Verificar que el cable de conexión, que va desde la centralita hasta la sonda de gas, esta integro, que la sonda está alimentada correctamente, también que el hilo de retorno de señal está bien conectado.

Controlar que a los extremos de las regletas 3 y 5, 6, 7 está presente una tensión de un mínimo de 0,8 VDC a un máximo de 1,1 VDC



#### - Si se ilumina el led de Over Load Probes

Controlar no haber invertido la polaridad de alimentación; de no haber creado un cortocircuito; de no haber estropeado una de las sondas o que esta consuma una corriente superior al resto.

#### - Si se ilumina el led de Over Load Battery

Controlar que el cable de conexión no esté en cortocircuito; que no se ha invertido la polaridad o que la batería este estropeada.

#### - Si la centralita va repetidamente en alarma

Controlar que no exista una pérdida de gas

Verificar que al mismo tiempo a la señalización de alarma, no se ilumina también el led de AVERÍA, en este caso proceder a la verificación de la sonda.

- Si la centralita se posiciona en Alarma y no cierra (o abre) la electroválvula que está conectada Verificar que la conexión es correcta; que el puente que alimenta de tensión al contacto común del relé se ha efectuado.

**Nota:** Todos los contactos de los relés, son libres de potencial. Verificar el esquema general de conexiones.

#### - Si a la GS300M tiene que conectada una electroválvula a 12V cc y no funciona bien:

A la centralita, no se puede conectar directamente una electroválvula o sirena de 12 VDC

Se deberá recurrir siempre a una alimentación externa

**La centralita ofrece una corriente Máxima de 100 mA**

Verificar el esquema de conexiones

En el caso de presentarse otros problemas, es necesario recurrir a un técnico especializado y/o autorizado, o bien al Concesionario de la **BEINAT S.r.l.**

**SEGURO** El equipo está protegido de un seguro en la SOCIETA REALE MUTUA para el R.C. PRODOTTO por un valor máximo de 1.500.000 Euros , contra los daños que este equipo puede crear en caso de que no funcionara.

**GARANTIA** El equipo está garantizado por un periodo de 3 años de la fecha de fabricación, en base a las condiciones descritas a continuación.

Serán sustituidos gratuitamente los componentes reconocidos defectuosos, con la exclusión de la caja plástica o de aluminio, la bolsa, los embalajes, eventuales baterías y esquemas técnicos.

El equipo deberá ser enviado a portes pagados al distribuidor **BEINAT S.r.L.**

De la garantía queda excluido los daños o desgastes derivados de la mala manipulación por personal no experto ni autorizado, tampoco por la instalación errónea o de acciones derivadas de fenómenos extraños al normal funcionamiento del equipo.

La empresa **BEINAT S.r.L.** no responde de eventuales daños, directos o indirectos, causados a personas, animales o cosas, de la avería del producto o de la suspensión forzada de uso del mismo.



**TRATAMIENTO DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN FINAL DE VIDA.**

Ese símbolo, colado en el producto o en su embalaje, indica que ese producto no debe ser tratado con los desechos domésticos. Debe depositarse en un punto de colecta apropiado para el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos:

- en los puntos de venta en caso de compra de un equipo equivalente;
  - en los puntos de colecta puestos a su disposición localmente (centros de recogida de residuos, colecta selectiva, etc...).
- Asegurándose que ese producto se desecha de manera apropiada, ayudará a prevenir las potenciales consecuencias negativas sobre el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para cualquier información complementaria al respecto de este producto, puede contactar con su ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el almacén dónde se compró el producto.

**Atención:** en algunos países de la Unión Europea, el producto no entra en el ámbito de aplicación de la ley nacional que acoge la directiva europea 2002/96/CE; por lo tanto, en tales países no rige ninguna obligación de recogida diferenciada al terminar la vida útil del producto.



Centralita **GS300M**

*El diseño es de b&b design*

Fecha de compra

Sello o firma del revendedor

Fecha de compra

Seguando la política de continuo desarrollo, la Beinat, se reserva el derecho a modificar el propio producto sin preaviso.

**BEINAT** S.r.l. Via Fatebenefratelli 122/C  
10077, S. Maurizio C/se (TO) - ITALY  
Tel. 011.921.04.84 - Fax 011.921.14.77  
[http:// www.beinat.com](http://www.beinat.com)



**Departamento de ventas** - [info@beinat.com](mailto:info@beinat.com)  
**Asistencia on-line** - [laboratorio@beinat.com](mailto:laboratorio@beinat.com)